

# إدارة السلامة الوقائية - قسم إهتمام وتروخيس الشركات



دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للدفاع المدني - دبي  
United Arab Emirates  
Ministry of Interior  
DCD General Directorate

Tel.: 009714 2611111  
Fax : 009714 2612449  
P.O. Box 11377 Dubai  
United Arab Emirates

للتوارئ  
Emergency

997

www.dcd.gov.ae

## ترخيص موزع لمصنع - بإمارة دبي

SM 34

رقم الترخيص:

2019

سنة الترخيص:

1 - 1

عدد التراخيص:

تم اصدار الترخيص استناداً إلى القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2017 ، في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني

اسم الشركة	ادفانس ستار لتجارة الابواب المقاومة للحريق	رقم الرخصة	737907	رقم السجل	1180007
اسم صاحب الترخيص	سلطان راشد رشيد الخرجي ال علي	الجنسية	الامارات		
أطراف الرخصة	منور خان وهاب خان	الجنسية	الهند		
رقم الهاتف	04-2344772	رقم الفاكس	04-2344996	ص.ب:	81082
عنوان الشركة	محل رقم 12 ملك امينة يوسف عبد الله الجزيري ديرة - نايف				
الموقع / البريد الالكتروني	marketing@airmaster.ae	تاريخ انتهاء الرخصة التجارية	2019/07/04		
تأسست بتاريخ	2015/07/05م	تاريخ الإصدار	2019/05/09م	تاريخ الانتهاء	2020/03/12م
عدد المعدات والأجهزة المعتمدة	1				



يعتمد/ عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني/دبي

# إدارة السلامة الوقائية - قسم إمتحان وترخيص الشركات

ادفانس ستار لتجارة الابواب المقاومة للحريق

اسم الشركة ( الموزع )

SM 34

رقم الترخيص:

الإمارات لمعدات التهويه الرئيسية - فرع

اسم الشركة ( المصنع )

2019

سنة الترخيص:

2020/03/12م

تاريخ انتهاء ترخيص الشركة ( المصنع )

1 - 1

عدد التراخيص:



دولة الإمارات العربية المتحدة  
وزارة الداخلية  
الإدارة العامة للدفاع المدني- دبي  
United Arab Emirates  
Ministry of Interior  
DCD General Directorate

Tel.: 009714 2611111  
Fax : 009714 2612449  
P.O. Box 11377 Dubai  
United Arab Emirates

للطوارئ  
Emergency

997

www.dcd.gov.ae

منطقة نشاط الموزع	بلد الصنع	الاسم التجاري	اسم المختبر الصادر للشهادة	رقم شهادة السلامة	اسم المعدة	م
دبي	UAE	Air Master Equipment's	UL	EMME. R21172	<p><b>FIRE BARRIER</b> <b>Dampers for Fire Barrier and Smoke Applications</b></p> <p><b>Models: AFD-3 , AMFD, AMSD, AMFSD</b></p> <p><b>Type: Fire Barrier,</b> <b>Rated Voltage: 24V, 110V, 230V</b> <b>Cross-sectional Area: AFD-3 (Vertical) (W x H)</b> <b>Single Section: 42" x 42" – 3 Hours</b> <b>Multiple Section: 84" x 84" – 3 Hours</b> <b>Multiple Section: 94" x 94" – 1.5 Hours</b></p> <p><b>AFD-3 (Horizontal) (W x H)</b> <b>Single Section : 36" x 36" – 1.5 Hours</b></p> <p><b>AMFD (Vertical) (W x H)</b> <b>Single Section: 35" x 35" – 1.5 Hours</b> <b>Multiple Section: 70" x 70" – 1.5 Hours</b></p> <p><b>AMSD (Vertical) (W x H)</b> <b>Single Section: 35" x 35" – 1.5 Hours</b> <b>Multiple Section: 280" x 35" – 1.5 Hours</b> <b>140" x 70" – 1.5 Hours</b></p> <p><b>AMFSD (Vertical) (W x H)</b> <b>Single Section : 35" x 35" – 1.5 Hours</b> <b>Multiple Section: 70" x 70" - 1.5 Hours</b> <b>Core construction: Galvanized Steel,</b> <b>Rated: 180 Min, 90 Min</b></p>	1



يعتمد/ عن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني/دبي